

Datum: 29.1. 2016

Prejeto:

02.02.2016

Savaprojekt
284

SAVAPROJEKT d.d.
Cesta krških žrtev 59
8270 Krško

Zadeva: **Smernice k spremembam in dopolnitvam OPPN za industrijsko cono Trebnje**

Kot upravljavec javnega vodovoda in kanalizacije v občini Trebnje podajamo k spremembam in dopolnitvam OPPN za industrijsko cono Trebnje naslednje smernice:

vodovod

Glede na to, da je na tem območju že zgrajen javni vodovod, je potrebno projektirati vodovodni priključek na obstoječi glavni vodovodni cevi LTŽ fi 150, ki poteka ob javni cesti vzdolž podjetja Trimo.

kanalizacija

Za odpadne vode je potrebno projektirati fekalni kanal, kateri se priključi na obstoječi kanal, kateri poteka ob javni cesti med podjetji Trimo in Surovina v Trebnjem.


Meteorne vode z streh je potrebno ponikati v ponikovalnici. Ostale onesnažene padavinske vode s parkirišč in utrjenih površin, je potrebno pred ponikanjem v ponikovalnici ustrezno prečistiti.

odpadki

Na območju industrijske cone Trebnje je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov, katere bo možno nemoteno odvažati s komunalnimi vozili.

Z lepimi pozdravi

Postopek vodi:
Marjan Bregar, viš. upr. del., geom.



KOMUNALA
TREBNJE d.o.o.
TREBNJE, GOLIEV TRG 9
2

Direktor :
Stanko Tomšič

