

Prejeto:

10.02.2016

savaprojekt /350



Gradnja in vzdrževanje
telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.
Cigaletova 10
1000 Ljubljana
tel.: 01 234 19 50
faks: 01 234 18 03
www.gvo.si

14

Savaprojekt d. d.
Cesta krških žrtev 59

8270 Krško

Náša št.: 10/40/ /1-2015/AG
Vaša št.:
Datum: 09.02.2016

Vlagatelj: Savaprojekt d. d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
Investitor: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
Objekt: Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za industrijsko cono Trebnje
Lokacija objekta: Trebnje
K.o., Parc. št.: 813/3, 812/6, 818/3, 820/17, 820/14, 820/9, 827/3, 833/5, 841/3, 836/14 in 836/8, vse k.o. 1420 – Češnjevек

Na podlagi 51., 58., 61. in 70. Člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS 33/7, 70/08, 108/09, 80/10, 57/12 in 109/12) 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) vam posredujemo smernice za pripravo OPPN.:

SMERNICE ZA PRIPRAVO občinskega podrobnega prostorskega načrta za industrijsko cono Trebnje.

V bližini območja predvidenega urejanja OPPN so obstoječi telekomunikacijski optični (TK OŠO) vodi v lasti občine Trebnje in v upravljanju GVO d.o.o.. Trase obstoječega OŠO omrežja je potrebno ustrezno vrisati v skupno komunalno karto, izvesti ustrezne zaščite, prestativte, križanja in vzporedne poteke z upoštevanjem ustreznih odmikov.

S projektom je potrebno predvideti novo TK omrežje in v sodelovanju s predstavnikom GVO d.o.o. možnost priključitve na obstoječe TK omrežje.

Za trase novih TK vodov kateri bodo omogočali tudi sprejem HD televizijskih programov, radijskih programov, interneta, klasične in IP telefonije, naj se predvidi kabelska kanalizacija s PEHD in mikro cevni s pomožnimi kabelskimi jaški. Mesto navezave na obstoječe optično omrežje bo na TK kabelski kanalizaciji v bližini TK kabelskih jaškov na parceli št. 1189/2 in 804/2 k.o. Češnjevек oziroma se določi glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih v sodelovanju s predstavnikom GVO d.o.o. Projekt TK priključka na TK omrežje se izdela v fazi izdelave PGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.

Podatke o obstoječih trasah lahko pridobite na GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, kontakt g. Igor Soskić, tel.: 01 500 6560, GSM: 051 608 294. Za predvideno urejanje OPPN je potrebno pridobiti soglasje.

SPOLOŠNI POGOJI

Glavne trase TK OŠO vodov in naročniški TK priključki se določijo z zakoličbo. Ker bodo ti ovirali gradnjo objekta ali komunalnih priključkov je potrebna zaščita ali pa prestativte.

Točne trase vseh TK vodov se določijo na kraju samem z zakoličbo, za kar je treba obvestiti GVO d.o.o. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestativtijo tangiranih TK vodov izvede GVO d.o.o. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličba, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi naročila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega organa GVO. Zemeljska dela v bližini obstoječih TK vodov je treba izvajati ročno. Nasip ali odvzem materiala nad traso obstoječega TK voda ni dovoljen. Investitorja bremenijo stroški odprave napak, prestativte TK OŠO vodov, nadzor pri približevanju in križanju, izdelave tehničnih rešitev, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Kontaktna oseba za ogled na terenu: Boštjan Kolar, 031 235 615

Priloga: Situacijski načrt obstoječih tras

Veljavnost smernic je eno leto od izdaje.

Pripravil: Aleš Guzej

član Skupine Telekom Slovenije

Helena Jakič
Gradnja in vzdrževanje
telekomunikacijskih
omrežij d.o.o.



SMERNICE št. 15 OPPN industrijska cona Trebnje Savaprojekt, uporabnik = aguzej, datum

