

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	
Specifikacija	Podrobnosti
Material	Aluminij ali nerjavno jeklo, odporen na vremenske vplive in korozijo.
Varnost	Vrata morajo biti zasnovana tako, da ne predstavljajo nevarnosti za uporabnike, vključno z zaščito pred stiskanjem in drugimi poškodbami.
Dostopnost za invalide	Vsaj ena vrata morajo biti prilagojena za prehod invalidskih vozičkov, z minimalno širino 90 cm in ustreznimi klančinami, če so potrebne.
Evakuacijske poti	Vrata morajo omogočati varno evakuacijo v skladu s standardom SIST EN 179:2008, z ustrezno označenimi zasilnimi izhodi.
Oznake in certifikati	Vrata morajo biti označena s CE oznako in morajo imeti izdano Izjavo o lastnostih v skladu z Uredbo EU št. 305/2011 in Direktivo 2014/30/EU.
Zaklepni mehanizmi	Električni ali mehanski zaklepni mehanizmi, ki omogočajo enostavno in hitro odklepanje v primeru nujne evakuacije.
Namestitev in vzdrževanje	Vrata morajo biti nameščena in vzdrževana v skladu s priporočili proizvajalca ter v skladu z vsemi relevantnimi standardi za varnost in dostopnost.
Preskusne metode in zagotavljanje kakovosti	Vrata morajo biti preizkušena v skladu s standardi SIST EN 16361:2013+A1:2016 in SIST EN 16005:2024+A1:2024 za zagotovitev skladnosti z vsemi varnostnimi in tehničnimi zahtevami.
Dodatne zahteve	Labirintna vrata morajo biti zasnovana tako, da preprečujejo vstop koles, skirojev, motorjev in otroških vozičkov na športne površine.