



KOMUNALA
TREBNJE d.o.o.

GOLIEV TRG 9
8210 TREBNJE

www.komunala-trebnje.si

T: 07 348 12 60
F: 07 348 12 82

E: info@komunala-trebnje.si

→ prejet 27.1.2016

Datum: 27.1. 2016

MATRIKA SVETOVANJE d.o.o.

Letališka cesta 16

1000 Ljubljana

Zadeva: Smernice k idejni zasnovi občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN za poslovno - logistično cono Bič (BIČ-003 IG)- južni del

Kot upravljavec javnega vodovoda in kanalizacije v občini Trebnje podajamo k idejni zasnovi občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN za poslovno - logistično cono Bič (BIČ-003 IG)- južni del naslednje smernice:

vodovod

Glede na to, da je na tem območju že zgrajen javni vodovod, je potrebno projektirati vodovodni priključek na obstoječi glavni vodovodni cevi fi 110 na tem območju.

kanalizacija

Ker na tem območju še ni zgrajene javne kanalizacije s ČN, je potrebno za odpadne vode od objekta projektirati malo čistilno napravo. Priključek je potrebno projektirati tako, da ga bo možno vključiti v končno komunalno infrastrukturo.

Meteorne vode z streh je potrebno ponikati v ponikovalnici. Ostale onesnažene padavinske vode s parkirišč in utrjenih površin, je potrebno pred ponikanjem v ponikovalnici ustrezno prečistiti.

odpadki

Na območju poslovno – logistične cone Bič je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov, katere bo možno nemoteno odvažati s komunalnimi vozili.

Z lepimi pozdravi

Postopek vodi:
Marjan Bregar, viš. upr. del., geom.

KOMUNALA
TREBNJE d.o.o.
TREBNJE, GOLIEV TRG 9
2

Direktor :
Stanko Tomšič

