


LEGENDA:

- Λ IZPUST ZA SVETILKO – STENSKI
- ⊗ IZPUST ZA SVETILKO – STROPNI
- TIPKA
- ♂ STIKALO NAVADNO
- ⌘ STIKALO KRIŽNO
- ♂ STIKALO IZMENIČNO
- IR IR SENZOR

- A01 BEGHELLI BS113 (14124) 1x24W/T5, IP65
- A02 BEGHELLI BS113 (14224) 2x24W/T5, IP65
- A03 HALLA ELUMI (13-250K-1040E) 1x40W/T5-R, IP40 + OBESALNI PRIBOR (13-0002)
- A04 HALLA ELUMI (13-250K-1040E) 1x40W/T5-R, IP40
- A05 THEBEN LUXA (1020873) LED/16W/8000K/860lm, IP44
- Z01 BEGHELLI UP LED (4300) LED/0,8W/SE/1h, IP65
- ↑↓ FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM RAVNO 15X30

V skladu s predpisi, mora izvajalec, pred začetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti, ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL. I SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !

VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA RENATA VEŽNAVER S.P. Kopiranje, te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.

 <b>RAZVOJ VIZIJE</b> Renata Vežnaver s.p. <small>U. Lalek 35, Radikal, 2312 Ortova vas, Slovenija mob.: +386 (0) 31 266 087, e-mail: renata.veznaver@gmail.com</small>	<b>gradbeni inženiring - Renata Vežnaver s.p.</b>		
	ime in priimek	ID št.	podpis
	odg. vodja projekta:	Renata Vežnaver, u.d.l.g.	IZS G-2607
	odg. projektant:	Sebastijan ŽELKO, d.l.e.	IZS E-1603
OBJKT: REKONSTRUKCIJA POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA NOVA CERKEV 22	sodelavec:	Anže PRUŠEK, univ.dipl.inž.a(I)N	
	faza:	PZI	
	datum:	JUNIJ 2016	
	načrt:	4 - načrt električnih instalacij in električne opreme	
risla: ELEKTROINSTALACIJA RAZSVETLJAVE TLORIS 1. NADSTROPJA	št.projekta:	2016-07	št. načrta: 2016-07-4
	merilo:	1:50	št.risbe: 7