RM.4
NYM 3x2,5
h=1,8m

Z2.L3

IGRALNICA
01
50,023 m2

DIP

RM.4
NYM 3x2,5
h=1,8m

sanitarije
05
10,712 m2

RM.12
NYM 3x1,5
h=0,5m

RM.12
NYM 3x1,5
h=0,5m

TT

LiHCH 4,0x75
do avtomatike v kleti

sanitarije
04
1,624 m2

garderoba
06
8,792 m2

RM.4
NYM 3x2,5
h=1,8m

A2.L3

RM.4
NYM 3x2,5
h=1,8m

RM.11
NYM 3x1,5
+LiHCH 4x0,75 | nad vrata
do ST | konvektor

RM.4
NYM 3x2,5
h=1,8m

ST

hodnik
03
11,617 m2

1.102.1
dodatno

požarno tesnenje

RM.13
NYM 3x1,5 | +LiHCH 4x0,75
h=0,3m | do avtomatike v kleti

razdelilec talnega gretja

1.101
obstoječe

RM.4
NYM 3x2,5
h=1,8m

K02.1/21,22

K02.TV7

RM.9
NYM 3x2,5
h=1,8m

K02.TV8

K02.TV9

1.101.1
dodatno

RM.9
NYM 3x2,5
h=1,8m

ALU STEKLENA STENA

ALU STEKLENA STENA

1.102
obstoječe

1.101.2
dodatno

RM.11
NYM 3x1,5
+LiHCH 4x0,75 | nad vrata
do ST | konvektor

toplotna črpalka

RM.10
NYM 3x2,5
h=naprava

DVIGALO

ST

A1.L3

obstoječi razdelilnik
RM

igralnica
02
47,582 m2

RM.4
NYM 3x2,5
h=1,8m

RM.9
NYM 3x2,5
h=1,8m

RM.9
NYM 3x2,5
h=1,8m

Z1.L3

RM.9
NYM 3x2,5
h=1,8m

+8,00

1.103
obstoječe

gs_numb_startfrom_9
gs_numb_startfrom_8
gs_numb_startfrom_7
gs_numb_startfrom_6
gs_numb_startfrom_5
gs_numb_startfrom_4
gs_numb_startfrom_3
gs_numb_startfrom_2
gs_numb_startfrom_1
gs_numb_startfrom_0

gs_numb_startfrom_0
gs_numb_startfrom_1
gs_numb_startfrom_2
gs_numb_startfrom_3
gs_numb_startfrom_4
gs_numb_startfrom_5

OZVOČENJE

SNZ1070 nadometni zvočnik 5W/100V -SEA

SNA 1040 REGULATOR GLASNOSTI 0-35W/100V-ZA DOZO Fi 60-SEA

SISTEM AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA

Jo-javljalec optični

S-požarna sirena

Jr-ročni javljalnik

Dodatni elementi avtomatskega javljanja požara se vzankajo v obstoječo zanko z kablom Iy(St)y 1x2x0x8mm2

Št. risbe	11
	1 / 1
Št. projekta	2022-02
Št. načrta	04-22
Faza	PZI
List	1
Listov	1
Projekt	3-ELEKTROTEHNIKA
Vsebina risbe	MOČ, ŠIBKI TOK, AJP, OZVOČENJE - MANSARDA
Investitor	OBČINA VOJNIK Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
Objekt	FINALIZACIJA DODATNIH IGRALNIC V VRTCU FRANKOLOVO
Podpis	
Ident. št.	IZS G-2607 / IZS E-1525
Datum	Februar 2022
Vodja projekta	Renata Vehovec, u.d.i.g.
Pooblaščeni inženir	Evgen Konušek, u.d.i.e.
Odgovorni	Vodo Costa, u.d.i.a.

ELEK
Evgen Konušek s.p.,
Skalce 22, 3210 Slov. Konjice
GSM: 041 352 087
E-MAIL: evgenkonusek@siol.net