

Oznake pomenijo:

C	Tuji prevodni del:
C1	Zunanji kovinski vodovod
C2	Zunanji dovod tople vode
C3	Zunanji kovinski plinovod s izolirnim vložkom
C4	Klima
C5	Ogrevalni sistem
C6	Kovinski vodovod, npr. v kopalnici
C7	Kovinski vodovod za toplo vodo, npr. v kopalnici
D	Izolirni vložek
GNNR	Glavni razdelilnik
NNR	Razdelilnik
GOS	Glavna ozemljitvena sponka (zbiralka)
SDIP	Sponka (zbiralka) za dodatno izenačitev potencialov
T1	Temeljsko ozemljilo ali ozemljilo v zemlji
T2	Ozemljilo sistema zaščite pred delovanjem strele, če je potrebno
LPS	Sistem zaščite pred delovanjem strele
PE	Sponka (zbiralka) PE v razdelilniku
PE/PEN	Sponka (zbiralka) PE v glavnem razdelilniku
M	Izpostavljeni prevodni del
1	Zaščitni ozemljitveni vodnik
1a	Vodnik PE ali vodnik PEN, če obstaja, iz napajalnega omrežja
2	Vodnik za izenačitev potencialov, za priključitev na glavno ozemljitveno sponko/zbiralko
3	Zaščitni vodnik za dodatno izenačitev potencialov
4	Odvodni vod zaščite pred delovanjem strele
5	Ozemljitveni vodnik

Slika 7: Ozemljitveni sistemi, zaščitni vodniki in vodniki za zaščitno izenačitev potencialov (SIST HD 60364-5-54: 2011, slika B54.1)

<div>ELEK</div> <div>Evgen Konušek s.p., Škalce 22, 3210 Slov. Konjice GSM: 041 352 087 E-MAIL: evgenkonusek@siol.net</div>	Datum	Februar 2022	Ident. št.	Podpis	Investitor OBČINA VOJNIK Keršova ulica 8, 3212 Vojnik	Projekt 3–ELEKTROTEHNIKA	Št. projekta 2022–02	Št. risbe 8	
	Vodja projekta	Renata Vežnaver, u.d.i.g.	IZS G–2607				Št. načrta 04–22		
	Poobi. inženir	Evgen Konušek, u.d.i.e.	IZS E–1525	Objekt FINALIZACIJA DODATNIH IGRALNIC V VRTCU FRANKOLOVO	Vsečina risbe Shema ozemljitvenega sistema	Faza PZI	List	1	
	Obdelal	Vlado Goste, u.d.i.e.					Listov	1	