

TLORIS:

⇒ E

obvezna izvedba ozemljitve objekta - položitev valjanca,
(detajlno obdelano v načrtu EE inštalacij in opreme)

EE inštalacije in opreme z EE NN priključkom so detajlno obdelane v načrtu EE inštalacij in opreme

**VSE VGRADNE MERE MONTAŽNE in KLJUČAVNIČARSKÉ
OPREME OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA, OB IZVEDBI!**

PREREZ B-B:

SPECIFIKACIJA HIDROMECHANSE-MONTAŽNE OPREME VH1/Č1:

DOTOK/ODTOK:

ST.	EL.	OPIS	komp.
		PE končnik s prirobnico DN90/80 za elektro fuzijsko varjenje	1
		INOX FF DN80 L=800 PN16	1
		INOX FF DN80 PN16 L=1000mm	1
		INOX FF DN80 PN16 L=900mm	1
		INOX T DN80/80 L=330mm PN16	1
		INOX FFQ DN80 PN16 L=2310mm	1
		INOX F DN80 L=1300mm PN16	1
		naporavni ventili DN80 PN16	1
		rečni zvon LTZ DN80 PN16, s kolescem	1
		INOX FF DN80 L=600 PN16	1
		INOX sesalni koš DN80 PN16	1

TLAČNO/SESALNI DEL:

ST.	OPIS	komp.
1	PE koničast s premerom DN90/80 za elekčno fuzijsko varjenje	1
2	INOX FF DN80 L-800 PN16	1
3	nočni zavesa LTZ DN80 PN16, s kolešen	1
4	INOX FF DN80 L-680mm PN16 s nastavkom za tlačno sonde (notnjeni navoj DN25)	1
5	zadnja celica prelozila DN80 PN16	1
6	INOX FF DN80 L-400mm PN16, s nastavkom za notni DN11 (notnjeni navoj DN25)	1
7	INOX FFT ko DN80 L-565 s odcepoma DN80 PN16 (izdelano po meri)	1
8	nočni zavesa LTZ DN80 PN16, s kolešen	4
9	neoporna ventila DN80 PN16	1
10	gumi kompenzator ko DN80 PN16	1
11	INOX FFR DN80/72 L-10...10m	4
12	INOX VFKH16 vstopnega celicnirnaga cevala (delovna sila VFKH16 3x16 / 93,0mm) kot. gori. Lowara S5V 16 F22 (P=2,70k-20k) v prilozi	1
13	INOX FFT ko DN80 L-565 s odcepoma DN80 PN16 (izdelano po meri)	1
14	delovna sila DN80 PN16	1
15	INOX FF DN80 L-600 PN16	1
16	INOX senadko ko DN80 PN16	1
17	zavleka v notnjem navoju DN25 PN16	1

PRETOK/IZPUST:


ST. EL.	OPIS	kopl.
	INOX F DN80 L=370mm PN16	1
	ročni zasun LTŽ DN80 PN16, s koleorn	1
	INOX FFQ DN80 z odcopom DN80 L=2410mm PN16	1
	INOX FF DN80 L=500 PN16	1
	INOX FQ prelivni lijak DN80 L=715mm PN16	1

ZPUSTNI OBJEKT

ST. EL.	OPIS	komp.
	PVC DN160 SN8	L=132m
	MJ spojka za PVC DN160/150	1
	LTŽ zaščiti pokrov DN150	1
	betonska cev BC fi60cm L=1.0 - 2.20m	6
	LTŽ pokrov fi60 z betonskim nastavkom pokrova za cev BC/fi60, 25KN	3
	AB pokrov za BC fi60cm	3

POBNI MATERIAL IN OPREMA :

ST. EL.	OPIS	kompl.
	nerjavni INOX vijaki z matico in podložko	1
	gumi med-prirobnicična tesnila	1

CENTRALIZIRANE SPREMEMBE			
DATUM	OPIS	PODPISL	PODPIS
PROJEKTANT			
 KOSTANJ-PROJEKT Uroš Kostaňek s.p. Štirca 117, 32120 Lindeke			
NAZIV OBJEKTA: »Ražinoz vodovodnega sistema v naselju Lindeke«			
INVESTITOR: OBČINA VOJNIK, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik			
IZDAJA PROJEKTA: PZI			
VSEBINA NAČRTA: »Z Načrt a področja gradbenišva - načrt vodovoda«			
VSEBINA RIBE: Vodovar V1H1C1; Gradbeni, montažni in konstrukcijski prikaz			
ČISLO OBRAZLOŽITVE:	Uroš Kostaňek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	17.05.2023
ČISLO PROJEKTA:	Uroš Kostaňek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	17.05.2023
IZOVLASTI:		MERILO:	ST. RIBE:
DATUM:	maj 2023		
ST. PROJEKTA:	03/2021-K-P	ST. MOKA: 2/2021-K-P	1:30
			2.5/71