

TLORIS:

obvezna izvedba ozemljitve objekta - položitev valjanca,
(detajlno obdelano v načrtu EE inštalacij in opreme)

EE inštalacije in opreme z EE NN priključkom so detajlno obdelane v načrtu EE inštalacij in opreme

SPECIFIKACIJA HIDROMECHANSE-MONTAŽNE OPREME VH3:

DOTOK/ODTOK:

ST.	EL.	OPIS	kompel
1		PE končnik s priborno DN80/80 za elektro fužijsko varjenje	1
2		INOX FF DN80 L=800 PN16	1
3		INOX FF DN80 PN16 L=900mm	1
4		INOX FF DN80 L=320mm, z nastavkom za izlivko DNI1* (notranji navoj DN25)	1
5		INOX T DN80/80 L=330mm PN16	1
6		INOX FFO DN80 PN16 L=2310mm	1
7		I/OOX DN80 L=1500mm PN16	1
8		neposredni vsmat DN80 PN16	1
9		ročni razsn LTZ DN80 PN16 s koleseom	2
10		INOX FF DN80 L=600 PN16	1
11		INOX sesalni koš DN80 PN16	1
12		izlivka z notranjim navojem DN25 PN16	1

PRETOK/IZPUST:

ŠT. EL.	OPIS	kompl
1	INOX F DN80 L=370mm PN16	1
2	ročni zasun LTŽ DN80 PN16, s kolesom	1
3	INOX FFQ DN80 z odepkom DN80 L=2410mm PN16	1
4	INOX FF DN80 L=500mm PN16	
5	INOX FQ prelivni lijak DN80 L=715mm PN16	1

IZPUSTNI OBJEKT:

ST. EL.	OPIS	kompl
1	PVC DN160 SN8	L=12m
2	MJ spojka za PVC DN160/150	1
3	LTŽ žabji pokrov DN150	1
4	betonska cev BC f60cm L=1.0-2.20m	2
5	LTŽ pokrov f60 z betonskim nastavkom pokrova za cev BCf60, 25KN	1
6	AB pokrov za BC f60cm	1

DROBNI MATERIAL IN OPREMA :


ŠT. EL.	OPIS	kompl.
1	nerjavni INOX vijaki z matico in podložko	
2	gumi med-prirobnična tesnila	

**VSE VGRADNE MERE MONTAŽNE in KLJUČAVNIČARSKÉ
OPREME OBVEZNO PREVERITI NA LICU MESTA, OB IZVEDBI**

PREREZ A-A

PREREZ B-B:

EVIDENTIRANJE SPREMENE

DATUM	OPIS		POTRPEL	PODPIS
PROJEKTANT				
 KOSTANJ-PROJEKT Uroš Kostanjež s.p. Štrmca 117, 3270 Laško				
NADZORILEC	Razširitev vodovodnega sistema v naselju Lindeke			
INVESTITOR	OBČINA VOJNIK, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik			
VREŠTA PROJEKTA DOPOSLEDICE	pzi			
VREŠTA NABE:	"2" Načrt iz področja gradbeništv - načrt vodovoda			
VREŠTA NABE:	Vodovarilni VH3, Gradbeni, montažni in konstrukcijski prikazi			
UD. OBRA PROJEKCIJA	Uroš Kostanjež, dipl.inž.grad.	IDT ST:	DATUM/POTPISA	PODPIS
GD. PROJEKCIJA	Uroš Kostanjež, dipl.inž.grad.	I2S G-3348	17.05.2023	
		I2S G-3348	17.05.2023	
RODILAVI:				
DATUM	maj 2023	MERILO	ST. REBE:	
ST. PROJEKTA	03/2021-K-P	ST. NABE:	2-03/2021-K-P	1:30
				2.5/91