




Obdelovalec(ka)  
Telefon  
Faks  
e-Mail

## N-WC Ž / Povzetek



Višina prostora: 3.000 m, Višina montaže: 3.000 m, Faktor vzdrževanja: 0.80

Vrednost v Lux, Merilna palica 1:53

Površina	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Osvetljena površina	/	206	98	304	0.477
Tla	20	136	54	195	0.395
Strop	70	174	80	1543	0.462
Stene (4)	50	169	27	454	/

**Osvetljena površina:**

Višina: 0.750 m  
Raster: 128 x 128 Tocke  
Obrobje: 0.000 m

**Kosovnica svetilk**

Št.	Kos	Oznaka (Faktor korekture)	$\Phi$ (Svetilka) [lm]	$\Phi$ (Žarnice) [lm]	P [W]
1	3	TLX 2340 WD2 22/14/08/ML-840 +HFS (2200 lm) (1.000)	2200	2200	19.0
Skupaj:			6600	6600	57.0

Specifična zaključna vrednost:  $7.32 \text{ W/m}^2 = 3.56 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Osnovna površina:  $7.79 \text{ m}^2$ )