



adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 3300 100, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

Naš znak: 2867/19-ŠK

Ljubljana, 13. 11. 2019

KOSTANJ-PROJEKT
Uroš Kostanjšek s.p.
Strmca 117
3270 Laško

ADRIAPLIN d.o.o., kot operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Žalec (v nadaljevanju: ODS) na podlagi 31. člena Gradbenega Zakona GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), na podlagi 465. člena Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS št. 17/14 in 81/15), ter na zahtevo investitorja Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, ki ga po pooblastilu zastopa KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško, v upravni zadevi za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt »**Obnova kanalizacije Žalec (Levstikova ulica)**« na parcelah št. 1063/58, 1063/57, 1063/25, 1063/26, 1063/15, 1063/31, 2044, 1063/14, 1063/3, 1063/30, 1940/25, 1062/2, 1069/4, 1069/19, 1069/18, 1062/1, 1069/9 in 1069/7, vse k.o 996 Žalec

izdaja naslednje

MNENJE št. ŽA – 63-19

za izvedbo gradnje po Projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje za objekt »Obnova kanalizacije Žalec (Levstikova ulica)«, št. proj. 19/2019-K-P, oktober 2019, ki ga je izdelal KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško.

Rešitve v predloženi dokumentaciji so skladne s predpisi iz pristojnosti operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina ADRIAPLIN d.o.o..

Med izvedbo predvidenih del pri gradnji objekta je potrebno upoštevati naslednje zahteve iz projektnih pogojev:

1. Na območju predvidenih posegov poteka obstoječe plinovodno omrežje odsekov V 1-PE180, maksimalnega delovnega tlaka (MOP) 4 bar ter V 1A-PE225, V 30-PE90, V 28-PE225, V 25-PE125, V 26-PE125, V 27-PE90 z priključki za objekte v Šprajčevi ulici, Levstikovi ulici, Ulici Florjana Pohlina, Triglavski ulici, Ulici bratov Letonja in Gregorčičevi ulici, maksimalnega delovnega tlaka (MOP) 23 mbar.
2. Trasa obstoječega plinovodnega omrežja na obravnavanem območju posegov je vrisana v kataster gospodarske javne infrastrukture Občine Žalec in je razvidna iz priložene projektne dokumentacije.
3. Priključki niso bili geodetsko posneti med gradnjo ter so vrisani približno s široko toleranco natančnosti. Lego priključkov v prostoru je potrebno sondirati na terenu z ročnim odkopom pod stalnim nadzorom upravljavca.

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



4. Načrtovana dela so predvidena tudi v varovalnem pasu distribucijskega plinovodnega omrežja, ki po energetskega zakonu EZ-1 469. člen (1) alineja poteka v širini 5 m na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. Za vsa dela v varovalnem pasu je potrebno upoštevati zahteve iz tega mnenja in veljavnih sistemskih obratovalnih navodil za distribucijske sisteme zemeljskega plina, na katerih izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina ADRIAPLIN d.o.o..
5. Pri izvedbi predvidenih del je potrebno za zagotovitev obratovalne varnosti obstoječega in predvidenega plinovoda na območju gradnje, poleg vseh veljavnih predpisov in normativov, upoštevati najmanjše dovoljene medsebojne odmike cevi po Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur. list RS, št. 26/02 in 54/02).
6. Varnostni odmik kanalizacijskega voda od plinovoda mora biti:
 - kot križanja: od 30 do 90 stopinj,
 - višinski odmik pri križanju: najmanj 0,2 m,
 - vzdolžni odmik: najmanj 0,4 m.
7. Pri križanju kanalizacijskega voda s plinovodom mora plinovod potekati **nad** kanalizacijskim vodom. Če to ni mogoče, je potrebna dodatna zaščita kanalizacije za preprečitev prehajanja zemeljskega plina v kanalizacijski vod v primeru puščanja na plinovodu.
8. Zaradi možnosti odstopanja obstoječega plinovodnega omrežja in priključkov od dejanske situacije na terenu se mora izvesti sondažni izkop za ugotovitev dejanske lege plinovoda v prostoru. Na podlagi sondažnega izkopa se potrdi projektna rešitev s strani nadzora in upravljavca plinovodnega omrežja. V primeru odstopanja dejanske lege plinovoda od predvidene se projektna rešitev po potrebi prilagodi stanju na terenu. Spremembo je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik.
9. V bližini plinovodnega omrežja ni dovoljen strojni izkop ter odlaganje ali posnetje materiala nad njim, odnosno kakršno koli znižanje kote obstoječega terena.
10. Po zaključku del mora investitor predati ODS geodetski posnetek izvedenih del in pridobiti izjavo upravljavca plinovodnega omrežja, da so bili med gradnjo izpolnjeni pogoji tega mnenja ter da so bila dela v varovalnem pasu plinovoda izvršena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
11. Investitorja bremenijo stroški zakoličbe plinovoda, nadzora med gradnjo ter tudi morebitni drugi stroški, ki bi nastali po krivdi investitorja ali njegovih izvajalcev zaradi poškodb na obstoječem plinovodnem omrežju zaradi načrtovanih del.



Obrazložitev:

V imenu investitorja Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, nam je projektant KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško, posredoval vlogo za pridobitev mnenja za objekt »Obnova kanalizacije Žalec (Levstikova ulica)« na parcelah št. 1063/58, 1063/57, 1063/25, 1063/26, 1063/15, 1063/31, 2044, 1063/14, 1063/3, 1063/30, 1940/25, 1062/2, 1069/4, 1069/19, 1069/18, 1062/1, 1069/9 in 1069/7, vse k.o 996 Žalec. Vlogo smo prejeli 8. 11. 2019. K vlogi je bila priložena Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, št. proj. 19/2019-K-P, oktober 2019.

Po pregledu vloge in katastra obstoječega plinovodnega omrežja na obravnavanem območju ugotavljamo, da predvidena dela, glede na prikazano območje posegov iz grafične dokumentacije, **bodo** posegala v 5 m varovalni pas obstoječega plinovodnega omrežja odsekov V 1-PE180, V 1A-PE225, V 30-PE90, V 28-PE225, V 25-PE125, V 26-PE125, V 27-PE90 z priključki za objekte v Šprajčevi ulici, Levstikovi ulici, Ulici Florjana Pohlina, Triglavski ulici, Ulici bratov Letonja in Gregorčičevi ulici. Pri predvideni izgradnji – obnovi mešanega kanalizacijskega omrežja na jugozahodnem delu mesta Žalec, natančneje v predelu Levstikove ulice, bo prišlo do križanja s plinovodom in priključki, kar je razvidno iz priložene projektne dokumentacije.

Podatki o legi plinovoda so v navedenih tolerancah natančnosti, zato je možno, da bo med gradnjo ugotovljeno, da lega plinovoda odstopa od projektne rešitve. Priključki niso bili geodetsko posneti med gradnjo ter so vrisani približno na osnovi skic izvajalcev gradnje ter približno preneseni v GIS, zato bo potrebno lego priključkov določiti s sondiranjem na terenu. Pri tem je potrebno upoštevati, da znaša globina vkopa priključkov praviloma med 60 cm in 1 m in odstopa od te lege samo v primerih izogibanja drugim infrastrukturnim vodom. Pred začetkom gradnje bo zato potrebno ugotoviti natančno lego plinovoda v prostoru. V primeru odstopanj lege plinovoda mora izvajalec gradnje prilagoditi potek kanalizacijskega voda tako, da bodo zagotovljeni vsaj s pravilnikom zahtevani minimalni odmiki med obema vodom. S tem v zvezi ADRIAPLIN d.o.o. ne prevzema nobenih posledično nastalih stroškov investitorja.

Najmanj 10 dni pred začetkom izvajanja gradbenih del, mora investitor ali po pooblastilu izvajalec del sporočiti operaterju distribucijskega sistema ime odgovornega vodje del, njegovo telefonsko številko ter predvideni datum začetka in zaključka del.

Najmanj 7 dni pred začetkom izvajanja gradbenih del, ki lahko vplivajo na varno obratovanje distribucijskega sistema, mora investitor ali po pooblastilu izvajalec del izvesti:

- naročilo operaterju distribucijskega sistema za zakoličbo obstoječih plinovodov distribucijskega sistema (email: gis@adriaplin.si);
- naročilo za nadzor operaterja distribucijskega sistema v varovalnem pasu plinovoda.

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 3300 100, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

Če ODS ugotovi, da je prišlo do posega v varovalni pas v nasprotju s predpisi ali sistemskimi obratovalnimi navodili in tem mnenjem, lahko takoj neposredno prepove izvajanje del v zvezi s tem posegom osebam, ki jih izvajajo in o tem obvesti državne organe, pristojne za ukrepe v zvezi z nedovoljenimi posegi v prostor in za pregon prekrškov v zvezi s tem.

Investitor ali njegov pooblaščen izvajalec del v varovalnem pasu distribucijskega sistema nosi vse stroške, ki jih povzroči ODS z izvedbo teh del.

Ker dela pri gradnji objekta **posegajo v varovalni pas** obstoječega plinovodnega omrežja, bo potrebno dela v bližini plinovoda izvajati zelo previdno in pod nadzorom upravljavca plinovodnega omrežja, da ne bi prišlo do poškodbe plinovoda. Vsi obiski upravljavca plinovodnega omrežja morajo biti vpisani v gradbeni dnevnik.

Veljavnost mnenja je dve leti od dneva izdaje.

V postopku niso bili zaznamovani stroški, ki bi v smislu 113. člena ZUP-UPB2 (Uradni list RS št. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013) bremenili stranko.

Ta odločba je takse prosta na osnovi 32. člena Gradbenega Zakona (GZ Uradni list RS, št. 61/17).

Poduk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba, o kateri na osnovi 233. člena ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 24/06, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013), odloča Župan Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec. Pritožbo se v roku 15 dni od vročitve te odločbe vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana.

Pritožbo je potrebno kolkovati z upravno takso v višini 18,10 EUR po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah ZUT-I (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16).

Postopek vodil:
Štefan Kiš, ing. str.

Andrea Quarta
direktor

V vednost:
- ADRIAPLIN d.o.o., Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



ELEKTRO CELJE, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 - spremembe in dopolnitve EZ-1B) in 31. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17) ter na podlagi vloge št. **1177635** z dne **10. 12. 2019** izdaja

UROŠ KOSTANJŠEK, S.P.
STRMCA 117

3270 LAŠKO

K dokumentaciji: OBNOVA KANALIZACIJE ŽALEC (LEVSTIKOVA ULICA), št. 019/2019-K-P

Izdelovalec projekta: UROŠ KOSTANJŠEK, S.P. , STRMCA 117, 3270 LAŠKO

Za objekt: OBNOVA KANALIZACIJE ŽALEC (LEVSTIKOVA ULICA)

Investitor: OBČINA ŽALEC, ULICA SAVINJSKE ČETE 5, 3310 ŽALEC

Katastrska občina	Parcelne številke
996 - ŽALEC	

MNENJE K PROJEKTU št. 1177635

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da so upoštevani vsi pogoji iz:
Projektnih pogojev št.: 1177635

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Celje, 10. 12. 2019

Pripravi/-a:

JANEZ ČAS, inž. el.

ELEKTRO CELJE
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
CELJE, Vrunčeva 2a

Razvojni inženir I:

STANKO KRENKER, dipl. inž. el.

Poslano:

- UROŠ KOSTANJŠEK, S.P. , STRMCA 117, 3270 LAŠKO
- Arhiv (nadzorništvo Žalec)



09292019120600988

**KOSTANJ-PROJEKT - UROŠ
KOSTANJŠEK S.P.
STRMCA 117**

Številka: 17610202-00131201911120008

Vaš znak: 19/2019-K-P

Datum: 6.12.2019

3270 LAŠKO

Vlagatelj: KOSTANJ-PROJEKT - UROŠ KOSTANJŠEK S.P., STRMCA 117, 3270 LAŠKO
Investitor: OBČINA ŽALEC, ULICA SAVINJSKE ČETE 5, 3310 ŽALEC
Objekt: OBNOVA KANALIZACIJE ŽALEC - LEVSTIKOVA ULICA
Lokacija objekta: ŽALEC, Občina: ŽALEC
k.o.: ŽALEC Parc. št.: PO TRASI

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS št. 61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom – 1 (Uradni list RS št. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije d.d. št 3/04) vam izdajamo:

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM št.: 79342- CE/1905-LM

Projekt št.: 19/2019-K-P, izdelovalca KOSTANJ-PROJEKT, UROŠ KOSTANJŠEK S.P., za objekt: Obnova kanalizacije Žalec - Levstikova ulica je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 75389 - CE/943-LM.

Po pregledu dokumentacije izdajamo **POZITIVNO MNENJE**, v primeru sprememb projektnih rešitev si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Mnenje k projektnim rešitvam velja eno leto od dneva izdaje mnenja.
Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Andrej Pukl, tel.: 03 428 3428

Postopek vodil:
Ludvik Miklavc



Žig:

Vodja TKO vzhodna
Slovenija:
Boris Cajnko



V vrednost: naslov, arhiv

Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p.
Strmca 117

Številka: 1247/19-TV
Datum: 20.11.2019

3270 LAŠKO

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. izdaja na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS št. 61/2017; v nadaljevanju GZ), Odlokom o oskrbi s pitno vodo in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinskih voda na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Ur.l. RS št. 1/2012)

investitorju: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, p. Žalec

v zadevi: Obnova kanalizacije Žalec (Levstikova ulica)

na zemljiški parceli št.: 1063/58, 1063/57, 1063/25, 1063/26, 1063/15, 1063/31, 2044, 1063/14, 1063/3, 1063/30, 1940/25, 1062/2, 1069/4, 1069/19, 1069/18, 1062/1, 1069/9 in 1069/7 v k.o. Žalec

v naselju: Žalec

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM

projekta PZI številka 19/2019-K-P (Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek, s.p., Strmca 117, Laško) za obnovo kanalizacije Žalec (Levstikova ulica) v občini Žalec.

Obrazložitev:

Vlagatelj je s pisno vlogo prejeto dne 12.11.2019 zaprosil za izdajo mnenja k projektnim rešitvam projekta PZI številka 19/2019-K-P (Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek, s.p., Strmca 117, Laško) za obnovo kanalizacije Žalec (Levstikova ulica).

Vlagatelj je predložil vso potrebno dokumentacijo, ki je skladna z našimi projektnimi pogoji številka 695/19-TV z dne 10.07.2019, zato se mu v skladu s 31. členom Gradbenega zakona ter Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/2015) izdaja pozitivno mnenje k projektnim rešitvam projekta PZI številka 19/2019-K-P (Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek, s.p., Strmca 117, Laško) za obnovo kanalizacije Žalec (Levstikova ulica).

Pripravil:
Janez Vodlan, inž.grad.



JKP ŽALEC

Javno
komunalno
podjetje
Žalec, d.o.o.

Vodja tehnične službe:
Igor Glušič, univ.dipl.inž.grad.

