Prižigališče JR VRBJE!
Križanje JR voda s kanalizacijo.
Križanje JR voda s TK vodom.
Križanje JR voda s kanalizacijo.
Križanje JR voda s plinovodom.
Črpališče
Križanje JR voda s cesto.
Križanje JR voda z vodovodom.
Križanje JR voda s KKS vodom.
Križanje JR voda s TK vodom.
Križanje JR voda s KKS vodom.
Križanje JR voda s cesto.
Križanje JR voda s kanalizacijo.
Križanje JR voda s TK vodom.
Križanje JR voda z vodovodom.
Križanje JR voda z SN in NN kanlizacijo.
Križanje JR voda z SN in NN kanlizacijo.
Križanje JR voda s cesto.
Križanje JR voda z vodovodom.
POVEZOVALNA POT (P1.1–P1.8) L=157 M
JAVNA RAZSVETLJAVA, L=269.00 M
POVEZOVALNA POT 2 (P2.1–P2.5) L=74.17 M
CESTA L=59.52 M

LEGENDA:

- Točka A: Priključno merilna in krmilna omara PS-PMO in RK VRBJE!
- Električna polnilna postaja moči 22kW!
- Električna polnilna postaja moči 6kW!
- S1 - Obstoječe svetilke
- S2 - Obstoječe svetilke
- S3 - Obstoječe svetilke
- S4 - NOVE svetilke 4K1-4K10, s sijalko 1 x LED 21W/2.200lm 3000K IP66 montirane na vsadnih kandelabrih h = 6,0m nadzemne višine.
- NN — NN — NN električni dovodni kabel E-AY2Y-J 4 x 150mm2 + 1,5mm2!
- E — Zemeljski NN električni kabel FG70R 4 x 25mm2, od krmilne omare RK (točka C), do električne polnilne postaje moči 22kW!
- E — E — E — Zemeljski NN električni kabel FG70R 4 x 6mm2, od krmilne omare RK (točka C), do električne polnilne postaje moči 6kW!
- JR — JR — Nov zemeljski kabel javne razsvetljave E-AY2Y-J 4x16mm2 + 1,5mm2, za razvod javne razsvetljave, položen v PVC cevi ϕ110mm.
- SN in NN kabelska kanalizacija Elektro Celje, d.d., ki jo je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor!

OPOMBA: valjanec Fe/Zn - 25 x 4mm je položen po celotni NN trasi!

S
Z V
J

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Objekt:
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
ZA OBMOČJE HOPSLANDIA

Investitor/Naročnik:
OBČINA ŽALEC
ULICA SAVINJSKE ČETE 5
3310 ŽALEC

Izvajalec:
REMCOLA-REMCHEM, d.o.o.
PODJETJE ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING
Cesta Žalskega tabora 15, SI-3310 Žalec

Vsebina risbe:
SITUACIJA -
ELEKTROINŠTALACIJE

	Ime in priimek:	Ident.št.:	Podpis:
Odg. vodja proj.:	Gorazd Pulko, univ. dipl. inž. grad.	G-0275	
Odgovorni proj.:	Aljoša Alt, univ. dipl. inž. el.	E-1242	
Risal:	Aljoša Alt, univ. dipl. inž. el.	E-1242	
	Id.št.pri IZS: 0595	Datum:	maj 2019

Vrsta načrta:
3. NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
IN ELEKTRIČNE OPREME

Št. projekta: 65/2018	Vrsta projekta: PZI	Mapa: 3.
Št. načrta: 138/2018	Merilo: 1:250	List št.: 3.5.1

Načrt je zaščiten z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. list RS št. 21/95). Kopiranje, predelava, predaja tretji osebi je možna samo s soglasjem avtorja.